

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2025CCC0307-4751367
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGB5-125Z

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TGB5-125Z</p> <p>样品数量: 41</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2025-05-13</p> <p>完成日期: 2025-06-29</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGB5-125Z Ue: DC60/80/125/250/300V (1P 外形)、DC400/500/600V (2P 外形)、DC750/1000V (3P 外形)、DC1000/1200/1500V (4P 外形); Ui: 1500V; Uimp: 8kV; In: 63A、80A、100A、125A; 选择性类别(Cat): A 类; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 7.5kA(DC60/80/125V、DC400V); Icu: 15kA(DC60/80/125V)、10kA(DC400V); Ics=Icu: 6kA(DC250/300V、DC500/600V、DC750/1000V、DC1000/1200/1500V); 接线方式: 1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形; 产品适用于隔离; 适用于 PV;</p>	
<p>主检: 朱琳 签名:  日期: 2025-07-03</p>	<p>浙江省机电产品质量检测 所有限公司 2025 年 07 月 04 日</p>
<p>审核: 蔡益州 签名:  日期: 2025-07-04</p>	
<p>签发: 马琳 签名:  日期: 2025-07-04</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图</p> <p>样品编号: TGB5-125Z 4P 外形 C 型 125A: I-1、I-3、II-1、II-3、P-1、P-2、P-3、K-1、K-2、Y-1~Y-3; 63A: II-2; B 型 125A: I-2; TGB5-125Z 3P 外形 C 型 125A: I-4、I-5、III-1、III-2; TGB5-125Z 2P 外形 C 型 125A: I-6、I-7、II-4、II-6、II-7、II-9、III-3; 63A: II-5、II-8、III-4; TGB5-125Z 1P 外形 C 型 125A: I-8、I-9、II-10、II-12、II-13、II-15、III-5; 63A: II-11、II-14、III-6;</p>	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C250910
首页	√	1	C-06801-1C250910
报告组成	√	1	C-06801-1C250910
安全型式试验报告	√	189	C-06801-1C250910-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C250910

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验